cream
ENERGO

Kvalita pitné vody
Datum odběru: 31.03.2026
Místo odběru: Obnova vodovodní sítě areál Svit - etapa I., vzorek odebrán na řádu Z-1 a VTP1
Datum ukončení zkoušky: 7.04.2026

Fyzikální a chemické ukazatele:			
Ukazatel	**Hodnota**	**Jednotka**	**Limit, typ limitu**
dusitany	<0,005	mg/l	max.0,50 NMH
dusičnany	4,84	mg/l	max.50 NMH
hliník	<0,05	mg/l	max.0,20 MH
mangan	<0,02	mg/l	max.0,050 MH
železo	0,115	mg/l	max.0,20 MH
amonné ionty	<0,05	mg/l	max.0,50 MH
CHSK manganistanem	<0,5	mg/l	max.3,0 MH
barva	17	mg/l Pt	max.20 MH
celkový chlor	0,12	mg/l	
volný chlor	0,08	mg/l	max.0,30 MH
chuť	přijatelný		přijatelný MH
konduktivita	54	mS/m	max.125 MH
pach	přijatelný		přijatelný MH
pH	7,5	[ ]	6,5 - 9,5 MH
teplota	15,4	°C	8 - 12 DH
zákal	1,1	ZFn	max.5 MH

Mikrobiologické ukazatele:			
Ukazatel	**Hodnota**	**Jednotka**	**Limit, typ limitu**
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max.0 NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml	max.0 NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max.0 MH
Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C	0	KTJ/1ml	max.200 MH
Kultivovatelné mikroorganismy při 36 °C	0	KTJ/1ml	max.40 MH
abioseston	1	%	max.5 MH
Mikroskopický obraz - počet org.	0	jedinci/ml	max.50 MH
Mikroskopický obraz - živé org.	0	jedinci/ml	max.0 MH